

पुणे महानगरपालिका

Demand Note No : WS20240314-12423-000002

खात्याचे नाव : पर्वती जलकेंद्र


मालकाचे नाव : PUSPA INTERNATIONAL SCHOOL

पत्ता : OPPOSITE MAHAVEER GARDEN,
SUKHASAGAR NAGAR -1, PUNE-46

टिप्पणी : WATER TESTING CHARGES (1 SAMPLE
*RS.1620/-) 1 SAMPLE

कामाचा तपशील :	रक्कम :
ड.खाजगी कामासाठी - XI12E101	1620
एकूण	1620

एकूण रक्कम रु : ONE THOUSAND SIX HUNDRED
TWENTY ONLY



खातेप्रमुख,
पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका

वरीलप्रमाणे रोख/चेक/मनिऑर्डरने मिळाले.

पैसे मिळाल्याचा

बँकेचा शिक्का

स्वाक्षरी :

दिनांक : 14/03/2024,

11:24,AM



PUNE MUNICIPAL CORPORATION

Date : 19/03/2024

Parvati Water Works Laboratory

Report ID : CH49

Report of Water Samples Collected as on 14/03/2024

पुणे महानगरपालिका

पर्वती जलकेंद्र पुणे ३०

Challan No : 12423000002

Challan Date : 14/03/2024

Amount (Rs.): 1620.0

जाचक्र. - Lab No - CH-49

मालकाचे नाव : Pushpa International School

दिनांक - 19/03/2024


1) Pushpa International School, Opposite Mahavir Garden, Sukhsagarnagar-1, Pune-46 Drinking Water Sample

As per I.S Standard No. 10500:2012				
Parameter	Results	Desirable Limit	Permissible Limit	Unit
PH	7.48	Between 6.5 To 8.5	No Relaxation	-
Turbidity	1.1	Max 1	Max 5	N.T.U
Total Hardness (as CaCO ₃)	26.0	Max 200	Max 600	PPM
Chlorides (as Cl)	18.0	Max 250	Max 1000	PPM
Alkanity (as calcium carbonate)	27.0	Max 200	Max 600	PPM
Nitrate Nitrogen (as NO ₃)	0.05	Max 45	No relaxation	PPM
Coliform	0	0	0	100ml
E-Coli	0	0	0	100ml
Residual Chlorine Test	0.8	0.2	-	PPM

Remark : सदरचा नमुना / नमुने मालकांनी स्वतः आणून दिला. उपरोक्त नमुना / नमुने हा प्रातिनिधिक असल्याचे गृहीत धरले आहे. सदरचा अहवाल हा वैयक्तिक माहितीसाठी असून, याचा वापर कुठल्याही प्रकारचा परवान्यासाठी केल्याने उद्भवणाऱ्या कायदेशीर बाबींस हे कार्यालय जबाबदार असणार नाही. तसेच नमुनांच्या उद्दगमाविषयीचा पडताळा ह्या कार्यालयामार्फत केलेला नाही.

शेरा :

The Above Water Sample Is Potable as per IS:10500:2012


केमिस्ट

पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका